



HOTĂRÂREA Nr. _____ din _____ 2021

privind: aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții: "Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI", "Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară" și a Notei conceptuale "Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O₂ în atmosferă" pentru Spitalul Clinic Județean de urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați, din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”

**Inițiator: Președintele Consiliului Județean Galați, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 5768/21.05.2021**

Consiliul Județean Galați;

Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - finanțe, strategii, studii și prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană, Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive și de agrement din cadrul Consiliului Județean Galați și al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea și gestionarea patrimoniului, investiții, lucrări publice și de refacere a monumentelor istorice și de arhitectură, ale Consiliului Județean Galați;

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) și e), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. c) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 291 alin (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții: "Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI" – Spitalul Clinic Județean de urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați;

(2) Se aprobă indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții privind realizarea obiectivului de investiție "Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI" – Spitalul Clinic Județean de urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați, după cum urmează: valoarea totală a investiției este de: 1.507.145,61 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 1.134.392,89 lei, inclusiv TVA, conform Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții: „Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară” – Spitalul Clinic Județean de urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați;

(2) Se aprobă indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții privind realizarea obiectivului de investiție „Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară” – Spitalul Clinic Județean de urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, după cum urmează: valoarea totală a investiției este de: 956.739,85 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 503.883,38 lei, inclusiv TVA, conform Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre.

Art. 3. (5) Se aprobă Nota conceptuală „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O₂ în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență Sf. Apostol Andrei Galați”;

(6) Se aprobă indicatorii tehnico – economici rezultați din Notă conceptuală privind realizarea obiectivului de investiție „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O₂ în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență Sf. Apostol Andrei Galați”, după cum urmează: valoarea investiției (servicii proiectare și C+M) este de: 700.340 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 633.807,00 lei, inclusiv TVA, conform Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre.

P R E Ș E D I N T E,

COSTEL FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Județului,
Coca Ionel

Anexa 1

Obiectivul general al proiectului este de a crește siguranța pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați proteja sănătatea populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;

Lucrările propuse prin Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții și Nota conceptuală sunt:

- A. " Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI", realizarea lucrărilor de:
- proiectare și execuția unui nou traseu de oxigen medical de la stocatorul de O2 până la etajul 9;
 - proiectare și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Corpului C5, Etaj 1, tronsoane D,E,F – secția Covid ce va alimenta un număr de 70 de prize de O2 medical existente;
 - achiziționare și montare de noi rampe de O2 pentru saloanele S1, S2, S3, S4 de la Corp C5, Etaj 1 Tronsoane D,E,F – Secția Covid;
 - proiectarea și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Etajului 2 – ATI Covid ce va alimenta un număr de 53 de prize de O2 medical existente;
 - proiectare și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Corpului C2 etaj 3 – Bloc operator ce va alimenta un număr de 16 prize de O2 existente și 16 prize de O2 medical noi de rezervă.
- B. „Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară”, realizarea lucrărilor de:
- înlocuirea transformatoarelor T1 și T3 6/0,4 kV – 630 kVA aferente PT1 cu două transformatoare 6/0,4 kV – 800 kVA, cu pierderi reduse, complet echipate pentru asigurarea funcționării în boxa trafo;
 - reparametrizare protecții electrice aferente celulelor de 6 kV, țin concordantă cu noile transformatoare;
 - înlocuirea cablurilor de MT alimentare T1 și T3, cu cabluri dimensionate pentru sporul de putere;
 - instalare TE echipate cu I/O 1600A/65kA și transformatoare de măsură 1500/5A;
 - înlocuire cablu existent alimentare TDRI 1;
 - suplimentare număr de circuite din transformatorul T3 pentru alimentare TDRI4 propus.
- C. „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență Sf. Apostol Andrei Galați”, instalare de:
- detectoare de oxigen
 - centrala de măsură
 - surse de alimentare cu energie electrică
 - rețea de cabluri.

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:

- indicatorii tehnico – economici rezultați din Notă conceptuală privind realizarea obiectivului de investiție „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O₂ în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență Sf. Apostol Andrei Galați” sunt după cum urmează:

- valoarea investiției (servicii proiectare și C+M) este de: 700.340 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 633.807,00 lei, inclusiv TVA.

- indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții privind realizarea obiectivului de investiție „Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară” – Spitalul Clinic Județean de urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați sunt după cum urmează:

- valoarea totală a investiției este de: 956.739,85 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 503.883,38 lei, inclusiv TVA.

- indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții privind realizarea obiectivului de investiție ”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI” – Spitalul Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați sunt după cum urmează:

- valoarea totală a investiției este de: 1.507.145,61 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 1.134.392,89 lei, inclusiv TVA.

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții: "Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI", "Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară" și a Notei conceptuale "Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă" pentru Spitalul Clinic Județean de urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați, din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”

Proiectul „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați” va fi depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, asigurând investițiile necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Având în vedere că virusul SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global și în state din Uniunea Europeană, printre care și România, se impune crearea unor Secții modulare ATI, precum și dotarea corespunzătoare a acestora pentru a putea răspunde în timp util și eficient la această criză globală.

Lucrările propuse prin Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții și Nota conceptuală sunt:

A. „Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI”, realizarea lucrărilor de:

- proiectare și execuția unui nou traseu de oxigen medical de la stocatorul de O2 până la etajul 9;
- proiectare și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Corpului C5, Etaj 1, tronsoane D,E,F – secția Covid ce va alimenta un număr de 70 de prize de O2 medical existente;
- achiziționare și montare de noi rampe de O2 pentru saloanele S1, S2, S3, S4 de la Corp C5, Etaj 1 Tronsoane D,E,F – Secția Covid;
- proiectarea și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Etajului 2 – ATI Covid ce va alimenta un număr de 53 de prize de O2 medical existente;
- proiectare și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Corpului C2 etaj 3 – Bloc operator ce va alimenta un număr de 16 prize de O2 existente și 16 prize de O2 medical noi de rezervă.

B. „Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară”, realizarea lucrărilor de:

- înlocuirea transformatoarelor T1 și T3 6/0,4 kV – 630 kVA aferente PT1 cu două transformatoare 6/0,4 kV – 800 kVA, cu pierderi reduse, complet echipate pentru asigurarea funcționării în boxa trafo;
- reparametrizare protecții electrice aferente celulelor de 6 kV, țin concordanță cu noile transformatoare;

- înlocuirea cablurilor de MT alimentare T1 și T3, cu cabluri dimensionate pentru sporul de putere;
- instalare TE echipate cu I/O 1600A/65kA și transformatoare de măsură 1500/5A;
- înlocuire cablu existent alimentare TDRI 1;
- suplimentare număr de circuite din transformatorul T3 pentru alimentare TDRI4 propus.

C. „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O₂ în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență Sf. Apostol Andrei Galați”, instalare de:

- detectoare de oxigen
- centrala de măsură
- surse de alimentare cu energie electrică
- rețea de cabluri.

Principali indicatori tehnico-economici sunt:

- indicatorii tehnico – economici rezultați din Notă conceptuală privind realizarea obiectivului de investiție „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O₂ în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență Sf. Apostol Andrei Galați” sunt după cum urmează:

- valoarea investiției (servicii proiectare și C+M) este de: 700.340 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 633.807,00 lei, inclusiv TVA.

- indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții privind realizarea obiectivului de investiție „Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară” – Spitalul Clinic Județean de urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați sunt după cum urmează:

- valoarea totală a investiției este de: 956.739,85 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 503.883,38 lei, inclusiv TVA.

- indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții privind realizarea obiectivului de investiție ”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI” – Spitalul Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați sunt după cum urmează:

- valoarea totală a investiției este de: 1.507.145,61 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 1.134.392,89 lei, inclusiv TVA.

În concluzie, considerăm oportună aprobarea *Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții: ”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI”, ”Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară” și a Notei conceptuale ”Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O₂ în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați, din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, precum și alocarea sumelor necesare asigurării fluxului financiar al proiectului, precum și a cheltuielilor conexe aferente implementării proiectului.*

Solicităm raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate, precum și avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 6 ale Consiliului Județean Galați. Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

P R E Ș E D I N T E,
COSTEL FOTEA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții: "Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI", "Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară" și a Notei conceptuale "Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă" pentru Spitalul Clinic Județean de urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați, din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”

Inițiatorul, dl. Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați, prezintă un proiect de hotărâre, scopul fiind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții: "Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI", "Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară" și a Notei conceptuale "Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă" pentru Spitalul Clinic Județean de urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați, din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”.

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, conform prevederilor art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „consiliul județean asigură [.....] cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea”.

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) din același act normativ, consiliul județean: “a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean”.

În consecință, proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții: "Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI", "Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară" și a Notei conceptuale "Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă" pentru Spitalul Clinic Județean de urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați, din cadrul proiectului „Creșterea

siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, întrunește condițiile de legalitate, având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Direcția Programe
Director executiv,
Camelia Epure

Direcția de Dezvoltare Regională
Director executiv,
Laura-Delia Angheluță

Direcția Patrimoniu
Director executiv,

Direcția Economie și Finanțe
Director executiv,
George Stoica

Direcția Arhitect Șef
Arhitect Șef,

Serviciul contencios și
probleme juridice
Șef serviciu,
Alina Nedelcu

Direcția Tehnică
Director executiv,
Radu Măciucă