



HOTĂRÂREA Nr. _____ din _____ 2021

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Documentație De Avizare A Lucrărilor De Intervenție privind realizarea obiectivului de investiție: Achiziție Și Lucrări Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Și Semnalizare Și Alarmare În Cazul Depășirii Concentrației Maxime Admise De Oxigen În Atmosferă – Corp A Și Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galați

**Inițiator: Președintele Consiliului Județean Galați, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 9181/20.08.2021**

Consiliul Județean Galați;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate al direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Galați;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanțe, strategii, studii și prognoză economico-socială și Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea și gestionarea patrimoniului, investiții, lucrări publice și de refacere a monumentelor istorice și de arhitectură, ale Consiliului Județean Galați;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și Documentația De Avizare A Lucrărilor De Intervenții privind realizarea obiectivului de investiție: **Achiziție Și Lucrări Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Și Semnalizare Și Alarmare În Cazul Depășirii Concentrației Maxime Admise De Oxigen În Atmosferă – Corp A Și Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galați** cu valoarea totală a investiției de: 739.125,00 lei inclusiv TVA, din care C+M: 247.791,99 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre.

**P R E Ș E D I N T E,
C O S T E L F O T E A**

Contrasemnează pentru legalitate

Secretarul General al Județului

Ionel Coca

Director executiv Direcția Tehnică,
Radu Măciucă

Șef Serviciul Investiții și Urmăririi Contracte, Nicoleta Macri

Anexa nr.1:

Conform "Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare", indicative P118/3-2015 și a Ordinului nr. 9025/2018, art. 3.3.1., litera e) – clădirea trebuie prevăzută cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare incendiu.

La aceasta data, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, există în funcțiune două centrale de detecție și semnalizare la incendiu, una montată în cadrul compartimentului Terapie Acută Respiratorie cu 4 zone extensibilă la 20 zone și una montată în compartimentul MDR cu 34 zone extensibilă la 36 zone.

Ambele centrale au fost montate după anul 2015 odată cu modificarea normativului PSI P118/3/2015.

Aceste centrale nu acoperă în întregime corpurile A și C și în consecință nu asigură detecția, semnalizarea și alarmarea la incendiu a tuturor camerelor și saloanelor.

În ceea ce privește sistemul de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii cantității de O₂ din atmosferă, în prezent unitatea nu dispune de nici un astfel de sistem.

În vederea îndeplinirii obiectivelor sunt necesare următoarele lucrări:

1. Montarea detectoarelor de fum
2. Montarea butoanelor de alarmare
3. Montarea centrală de detecție incendiu
4. Montare detecție concentrație oxigen
5. Montare motor pentru acționări fereastră
6. Înlocuire ușă în corpul A - P05 - Cabinet calculatoare cu ușă rezistentă la foc
7. Înlocuire ușă în corpul C – P21 – Cabinet Asistente cu ușă rezistentă la foc

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:

Valoarea totală a investiției de: 739.125,00 lei (inclusiv TVA);
din care: C+M: 247.791,99 lei (inclusiv TVA);

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Galați privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Documentație De Avizare A Lucrărilor De Intervenție privind realizarea obiectivului de investiție: Achiziție Și Lucrări Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Și Semnalizare Și Alarmare În Cazul Depășirii Concentrației Maxime Admise De Oxigen În Atmosferă – Corp A Și Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galați

Inițierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a prevederilor legale privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru lucrările de investiții de interes județean.

Oportunitatea investiției a apărut o data cu – Plan Operațional Infrastructura Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Conform "Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare", indicative P118/3-2015 și a Ordinului nr. 9025/2018, art. 3.3.1., litera e) – clădirea trebuie prevăzută cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare incendiu.

La aceasta data, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, există în funcțiune două centrale de detecție și semnalizare la incendiu, una montată în cadrul compartimentului Terapie Acută Respiratorie cu 4 zone extensibilă la 20 zone și una montată în compartimentul MDR cu 34 zone extensibilă la 36 zone.

Ambele centrale au fost montate după anul 2015 odată cu modificarea normativului PSI P118/3/2015.

Aceste centrale nu acoperă în întregime corpurile A și C și în consecință nu asigură detecția, semnalizarea și alarmarea la incendiu a tuturor camerelor și saloanelor.

În ceea ce privește sistemul de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii cantității de O₂ din atmosferă, în prezent unitatea nu dispune de nici un astfel de sistem.

În vederea îndeplinirii obiectivelor sunt necesare următoarele lucrări:

1. Montarea detectoarelor de fum
2. Montarea butoanelor de alarmare
3. Montarea centrală de detecție incendiu
4. Montare detecție concentrație oxigen
5. Montare motor pentru acționări fereastră
6. Înlocuire ușă în corpul A - P05 - Cabinet calculatoare cu ușă rezistentă la foc
7. Înlocuire ușă în corpul C – P21 – Cabinet Asistente cu ușă rezistentă la foc

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Valoarea totală a investiției de: | 739.125,00 lei (inclusiv TVA); |
| din care: C+M: | 247.791,99 lei (inclusiv TVA); |

Din aceste motive, propunem proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Documentație De Avizare A Lucrărilor De Intervenție privind realizarea obiectivului de investiție: Achiziție Și Lucrări Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Și Semnalizare Și Alarmare În Cazul Depășirii Concentrației Maxime Admise De Oxigen În Atmosferă – Corp A Și Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galați.

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1 și 6 ale Consiliului Județean Galați.

**PREȘEDINTE,
COSTEL FOTEA**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Galați privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Documentație De Avizare A Lucrărilor De Intervenție privind realizarea obiectivului de investiție: Achiziție Și Lucrări Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Și Semnalizare Și Alarmare În Cazul Depășirii Concentrației Maxime Admise De Oxigen În Atmosferă – Corp A Și Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galați

Inițiatorul, dl. Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați, prezintă un proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Documentația De Avizare A Lucrărilor De Intervenție privind realizarea obiectivului de investiție: **Achiziție Și Lucrări Montaj Si Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Și Semnalizare Și Alarmare În Cazul Depășirii Concentrației Maxime Admise De Oxigen În Atmosferă – Corp A Și Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galați.**

Oportunitatea investiției a apărut o data cu – Plan Operațional Infrastructura Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVIS-19.

Conform "Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare", indicative P118/3-2015 și a Ordinului nr. 9025/2018, art. 3.3.1., litera e) – clădirea trebuie prevăzută cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare incendiu.

La aceasta data, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, există în funcțiune două centrale de detecție și semnalizare la incendiu, una montată în cadrul compartimentului Terapie Acută Respiratorie cu 4 zone extensibilă la 20 zone și una montată în compartimentul MDR cu 34 zone extensibilă la 36 zone.

Ambele centrale au fost montate după anul 2015 odată cu modificarea normativului PSI P118/3/2015.

Aceste centrale nu acoperă în întregime corpurile A și C și în consecință nu asigură detecția, semnalizarea și alarmarea la incendiu a tuturor camerelor și saloanelor.

În ceea ce privește sistemul de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii cantității de O₂ din atmosferă, în prezent unitatea nu dispune de nici un astfel de sistem.

În vederea îndeplinirii obiectivelor sunt necesare următoarele lucrări:

1. Montarea detectoarelor de fum
2. Montarea butoanelor de alarmare
3. Montarea centrală de detecție incendiu
4. Montare detecție concentrație oxigen
5. Montare motor pentru acționări fereastră
6. Înlocuire ușă în corpul A - P05 - Cabinet calculatoare cu ușă rezistentă la foc
7. Înlocuire ușă în corpul C – P21 – Cabinet Asistente cu ușă rezistentă la foc

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:

Valoarea totală a investiției de: 739.125,00 lei (inclusiv TVA);
din care: C+M: 247.791,99 lei (inclusiv TVA);

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G. nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și art. 291 alin (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: **Achiziție Și Lucrări Montaj Si Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Și Semnalizare Și Alarmare În Cazul Depășirii Concentrației Maxime Admise De Oxigen În Atmosferă – Corp A Și Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galați.**

Art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuțiile consiliului județean. (1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: [...] atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;” Alin. (3) lit. f) al aceluiași articol prevede: „(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean: [...] f) aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.”

În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

Director executiv,
Stoica George

Director executiv,
Angheluță Laura Delia

Arhitect șef,

Director executiv,
Epure Camelia

Direcția Patrimoniu,

Direcția Tehnică,
Măciucă Radu

Serviciul contencios și
probleme juridice,

Redactat, Cristian AIROAE

Șef Serviciul Investiții și Urmăriri Contracte
Nicoleta Macri