



HOTĂRÂREA Nr. 117 din 29 martie 2023

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: “Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O₂ în atmosferă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei - Secția COVID (corp C5, etajul 1, tronsoane D, E, F); Secția ATI COVID (corp C2, etaj 2) și Secția Bloc Operator (corp C2, etaj 3)”.

**Inițiator: Președintele Consiliului Județean Galați, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 4345/28.03.2023**

Consiliul Județean Galați;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate al direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Galați;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanțe, strategii, studii și prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană și al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea și gestionarea patrimoniului, investiții, lucrări publice și de refacere a monumentelor istorice și de arhitectură, ale Consiliului Județean Galați;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 291 alin (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: “**Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O₂ în atmosferă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei - Secția COVID (corp C5, etajul 1, tronsoane D, E, F); Secția ATI COVID (corp C2, etaj 2) și Secția Bloc Operator (corp C2, etaj 3).**” după cum urmează: valoarea totală a investiției este **794.574,90** lei inclusiv TVA din care C+M este **297.648,75** lei inclusiv TVA potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**P R E Ș E D I N T E,
COSTEL FOTEA**

Contrasemnează pentru legalitate
**Secretarul General al Județului,
Ionel COCA**

Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: **“Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O₂ în atmosferă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei - Secția COVID (corp C5, etajul 1, tronsoane D, E, F); Secția ATI COVID (corp C2, etaj 2) și Secția Bloc Operator (corp C2, etaj 3).”**

Obiectivul specific al investiției îl constituie minimizarea riscului de incendiu și explozie prin detectarea atmosferelor îmbogățite cu oxigen în faza incipientă, astfel încât personalul medical să poată preîntâmpina evenimente nedorite care pot cauza atât pierderi materiale cât și pierderi de vieți omenești.

Acest obiectiv va fi atins prin:

- instalarea senzorilor de oxigen corespunzător poziționați;
- instalarea în zonele aferente personalului medical de supraveghere unor centrale dotate cu sisteme de avertizare optică și acustică, precum și cu display-uri ce vor afișa concentrația de oxigen din saloanele respective.

Principalii indicatori tehnico-economici:

Valoarea investiției : **794.574,90** lei cu TVA

Din care C+M : **297.648,75** lei cu TVA